



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱՆ ԶԱՆՑԵՐ

ELECTRIC NETWORKS OF ARMENIA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ

ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Արմենակյան պող. 127

N ՏՊ-ՃՀԱ-0.4/0203

«14» 05 2020թ.

ԷԼԵԿՏՐՈՎԱՆ ԶԱՆՑԻՆ ՄԻԱՅՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՃՀԱ տրամադրելու համար

Համաձայն ԷՄՕԿ-ի 13.9 կետի պահանջների

Տրվում է՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

Ա. Սեդոյանին (12.05.2020թ., 50/2-41850)

Սպառիչի գործունեությունը և հասցեն՝ ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ-թաղ. հհ.7/5,7/7,7/15,7/24,7/28,7/31,7/32,7/33,7/36

Պահանջվող հզորությունը՝ 910 կՎԱ

Սնող ցանցի լարումը՝ 0.4 կՎ

1. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի համալիրի էլ. մատակարարումը հնարավոր կլինի իրականացնել Տե7455-ի 0.4 կՎ վահանից:
2. Էլեկտրամատակարարման իրականացման համար, կառուցապատողը պետք է դիմի «ԷՅ» ՓԲԸ ցանկացած սպասարկման կենտրոն (մասնավորապես՝ ք. Երևան, Արմենակյան 127)՝ ներկայացնելով ԷՄՕԿ-ի 13.2 կետի պահանջներով նախատեսված փաստաթղթերը՝ էլ. ցանցին միացման պատվեր ձևակերպելու համար:

Տեխնիկական տնօրեն

Դ. Գրիգորյան

